

Lupatunnus: _____

Hoitolaitos / Palveluasuminen
Kokoontumis- ja liiketila

Tuotantotila
Työpaikkatila

Majoituslaitos
Muu

Suunnitelmissa tarkistettu:

Kohteessa tarkastettu/korjattu:

Liikuntaesteisen autopaikka Asemakaavan mukaisesti Rakennusjärjestys 1 le-ap / 30 ap / asuminen 1 le-ap/50 ap / muu toiminta	Lukumäärä _____ kpl (autopaikkoja yht. _____ kpl) Sijainti (sisäänkäyntien saavutettavuus) Koko (5000 x 3600 mm) Merkinnät ja opasteet	Lukumäärä _____ kpl Sijainti Koko Merkinnät ja opasteet
Liikuntaesteisen saattopaikka Vähintään 1 le-saattopaikka /hoitolaitos, palveluasuminen, liiketila	Lukumäärä _____ kpl (saattopaikkoja yht. _____ kpl) Sijainti (pääovelta ≤ 20 m) Koko (8500 x 3600 mm) Merkinnät opasteissa ja päällysteessä	Lukumäärä _____ kpl Sijainti Koko Merkinnät ja opasteet

Rakentamisessa tulee noudattaa lakia, asetuksia (ml. rakentamismääräykset) ja alueella voimassa olevan kaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä.

	Suunnitelmissa tarkistettu:	Kohteessa tarkastettu/korjattu:
Kulkuyhteydet ulkona Esteettömyysasetus Käyttöturvallisuusasetus - Kulkuväylien leveys (1200 mm) ja kaltevuus (max 5%) - Jos portaat / luiska / nostin niin kaiteet, käsijohteet - Materiaalit - Valaistus	Pääsy rakennukseen Pääsy autopaikalle ja saattopaikalle Pääsy leikki- / oleskelualueille Pääsy ulko-oleskelutilaan suoraan sisätiloista Pääsy muille välttämättömille alueille (huoltopiha ym.) <i>Kohtaamismahdollisuus (hoitolaitos/julkinen rakennus/tila)</i> <i>Liikenteen risteämättömyys (hoitolaitos/julkinen rakennus/tila)</i>	Pääsy rakennukseen Pääsy auto- ja saattopaikalle Pääsy leikki- / oleskelualueille Pääsy ulko-oleskelutilaan Pääsy muille välttämättömille alueille <i>Kohtaamismahdollisuus</i> <i>Liikenteen risteämättömyys (kts. käyttöturvallisuusasetus)</i>
Sisäänkäynti Esteettömyysasetus Käyttöturvallisuusasetus	Pääsisäänkäynti, vapaa leveys 400 mm (vapaa tila avautuvalla puolella) Tasanne pääoven edessä (≥ 1500 x 1500 mm) Katos	Pääsisäänkäynti, vapaa leveys Tasanne pääoven edessä Katos
Ovet Esteettömyysasetus	Ovet (aukko sisäisellä kulkuväylällä ≥ 850 mm, huone-tiloihin ≥ 800 mm, le wc ≥ 850 mm) Kynnykset (≤ 20 mm) Oven helppokäyttöisyys	Ovet Kynnykset Oven helppokäyttöisyys

Rakentamisessa tulee noudattaa lakia, asetuksia (ml. rakentamismääräykset) ja alueella voimassa olevan kaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Suunnitelmissa tarkistettu:

Kohteessa tarkastettu/korjattu:

Kulkuyhteydet sisällä Esteettömyysasetus • Välttämättömät tilat • Henkilökunnan sosiaalitilat	<i>Kulkuväylät (Ø 1500 / 1800 mm hoitolaitos/julkinen rakennus/tila)</i> Luiskat (kaltevuus 5%, max. 6 m ilman tasannetta) Portaat (paarikuljetus) Kaiteet ja käsijohteet (900 + 700 mm)	Kulkuväylät Luiskat Portaat Kaiteet ja käsijohteet
Tilojen varustelu Esteettömyysasetus RATO-suunnitteluohje	Kalusteiden ja varusteiden esteettömyys Tilojen valaistus, väritys, kontrastit Näkövammaisten taktiiliopasteet (esim. julkisen liikenteen asematilat, RATO-suunnitteluohje)	Kalusteiden ja varusteiden esteettömyys Valaistus, väritys, kontrastit Näkövammaisten taktiiliopasteet
Hissi / tasonostin (< 1000 mm) Esteettömyysasetus	Sijainti (sis. käynnin ja tilojen saavutettavuus) Hissin koko (1400x1100 / 1340 mm avustaja, 1100 x2100 mm paarit) <i>Tekniset erityisratkaisut (kutsunappien sijainti, ääni ym.)</i>	Sijainti (saavutettavuus) Hissin koko <i>Tekniset erityisratkaisut</i>
Wc- ja hygienia-tilat Esteettömyysasetus <i>PKS RAVA -tulkinta</i>	Sijainti (saavutettavuus kaikille käyttäjäryhmille) Koko (Ø 1500 ja 800 mm sivutila kaikille käyttäjäryhmille) Merkinnät ja opasteet <i>Varusteet (esim. nostolaite hoivailaitoksissa ja uimahalleissa)</i>	Sijainti Koko Merkinnät ja opasteet <i>Varusteet</i>

Rakentamisessa tulee noudattaa lakia, asetuksia (ml. rakentamismääräykset) ja alueella voimassa olevan kaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä.

	Suunnitelmissa tarkistettu:	Kohteessa tarkastettu/korjattu:
Kokoontumistila Esteettömyysasetus	Äänentoisto- ja siirtojärjestelmä (induktiosilmukka ja T-opaste) Pyörätuolipaikat	Äänentoisto- ja siirtojärjestelmä Pyörätuolipaikat
Majoitustilat Esteettömyysasetus	Lukumäärä vähintään 1 kpl tai 5 %:a huoneista Le wc -tila huoneistossa (Ø 1300 mm, voi olla toiskätinen, jos tarjolla peili-kuvahuoneistoja samoilla varusteilla)	Lukumäärä _____ kpl Le wc -tila huoneistossa
Muut esteettömät ratkaisut	<i>Lupahakemuksen yhteydessä (hoitolaitos, julkinen rakennus tai tila):</i> <i>Kommentointipalaveri (laadittava muistio)</i> <i>Esteetön kulkureitti- ja opastussuunnitelma</i>	<i>Kohteessa ennen käyttöönottoa:</i> <i>Esteettömyyden toteaminen (laadittava tarkastusmuistio)</i>
Mahdolliset poikkeamiset Esteettömyysasetus Käyttöturvallisuusasetus PKS RAVA-tulkintakortti pientalon esteettömyydestä	Poikkeama, mikä _____ Perustelut poikkeamiselle: _____ _____	Kohde vastaa suunnitelmia esteettömyyden osalta.
Yhteenveto Ø = pyörähdysympyrä, ei leikkaa kiinteitä kalusteita tai muita rakenteita <i>tekstit kursivilla</i> = Espoon tulkinta	Olen tarkastanut pääpiirustukset ja ne täyttävät edellä kirjatut vaatimukset. _____ Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys	Kohde täyttää edellä kirjatut vaatimukset.

Rakentamisessa tulee noudattaa lakia, asetuksia (ml. rakentamismääräykset) ja alueella voimassa olevan kaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Espoon kaupunki, 02070 Espoon kaupunki, www.espoo.fi / Esbo stad, 02070 Esbo stad, www.esbo.fi