

Lupatunnus: _____

	Suunnitelmissa tarkistettu:	Kohteessa tarkastettu/korjattu:
Liikuntaesteisen autopaikka Asemakaavan mukaisesti Rakennusjärjestys (1 le-ap / 30 ap)	Lukumäärä _____ kpl (autopaikkoja yht. _____ kpl) Sijainti (sisäänkäyntien saavutettavuus) Koko (5000 x 3600 mm) Merkinnät ja opasteet	Lukumäärä Sijainti Koko Merkinnät ja opasteet
Kulkuyhteydet ulkona rivitalossa Esteettömyysasetus Käyttöturvallisuusasetus PKS RAVA -tulkintakortti pientalon esteettömyydestä - Kulkuväylien leveys (1200 mm) ja kaltevuus (max 5%) - Tasoerot (luiska) - Kaiteet ja käsijohteet - Tasanne pääsisäänkäynnillä (1500 x 1500 mm)	Kulku rakennukseen / asuntoon Pääsy autopaikalle Turvallinen kulku leikki- ja oleskelu-alueille (ks. käyttöturvallisuus-asetus) Pääsy ulko-oleskelutilaan asunnosta Luiskat (kaltevuus max. 5%, 6 m ilman välitasannetta) Portaat (ks. käyttöturvallisuusasetus + parikuljetus) Kaiteet Käsijohteet Sisäänkäyntitasanne Sisäänkäyntikatos ☐ Ulko-oven avautumispuolella vapaa tila (etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä ≥ 400 mm)	Kulku rakennukseen/ asuntoon Pääsy autopaikalle Turvallinen kulku leikki- ja oleskelualueille Pääsy ulko-oleskelutilaan Luiskat Portaat Kaiteet Käsijohteet Sisäänkäyntitasanne Sisäänkäyntikatos Ulko-oven avautumispuolen vapaa tila (oven ulkopuolella)

Rakentamisessa tulee noudattaa lakia, asetuksia (ml. rakentamismääräykset) ja alueella voimassa olevan kaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä.

	Suunnitelmissa tarkistettu:	Kohteessa tarkastettu/korjattu:
Ovet Esteettömyysasetus	☐ Pääovi (aukko ≥ 850 mm) Sisäövet (vähintään 800 mm) ☐ Ovet asumista palveleviin aputiloihin (≥ 800 mm) Kynnykset (max. 20 mm) Helppokäyttöisyys	Pääovi Sisäövet Ovet aputiloihin Kynnykset Helppokäyttöisyys
Mahdolliset poikkeamiset Esteettömyysasetus Käyttöturvallisuusasetus PKS RAVA-tulkintakortti pientalon esteettömyydestä	Poikkeama, mikä _____ Perustelut poikkeamiselle: _____ _____	☐ Kohde vastaa suunnitelmia esteettömyyden osalta.
Yhteenveto $\emptyset$ = pyörähdysympyrä, ei leikkaa kiinteitä kalusteita tai muita rakenteita	Olen tarkastanut pääpiirustukset ja ne täyttävät edellä kirjatut vaatimukset.	Kohde täyttää edellä kirjatut vaatimukset.
	_____ Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys	

Rakentamisessa tulee noudattaa lakia, asetuksia (ml. rakentamismääräykset) ja alueella voimassa olevan kaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Espoon kaupunki, 02070 Espoon kaupunki, www.espoo.fi / Esbo stad, 02070 Esbo stad, www.esbo.fi